

UWAGA!!!

Brak rzędnych istniejacego uzbrojenia - zachować ostrożność - w przypadku rażących różnic powiadomić projekanta
W miejscu skrzyżowania instalacji wody z kablami energetycznimi, telekomunikacyjnymi należy zachować odległość min. 20 cm na kablach stosować rury ochronne o dł. min. 1,0m od osi wodociągu po każdej stronie.

SANITAR
PRACOWNIA PROJEKTOWA I USŁUG INWESTYCYJNYCH EWA DEMBEK-KOZIOŁ
ul. Tęczowy Las 28/67, 10-687 Bartąg
tel. 506-82-80-70, e-mail: biuro@sanitar.olsztyn.pl

STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY		
INWESTOR:	**Aeroklub Warmińsko-Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn**		
TEMAT: / ADRES:	**Projekt budowlany hangaru lotniczego na dz. nr 29/5 obręb 0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w Olsztynie**		SANIT. BRANŻA :
			1:100/500 SKALA
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PROFIL PRZEBUDOWY ZEWN. INST. WODY		03.2023 DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Ewa Dembek-Kozioł NR UPR. WAM/0073/POOS/12	PODPIS	NR RYS. S-2